

S I M B O L O S		
	Proyecto	Existente
Emisor		
Colector		
Subcolector		
Atarjes		
Cabeza de Atarjes		
Pozo de visita común		
Pozo de visita especial		
Pozo caja		
Pozo caja unión		
Pozo caja deflexión		
Pozo con caída		
Caída escalonada		
Caja de caída adosada a pozo de visita		
Estación de bombeo		
Línea a presión		
Elevación de terreno		
Elevación de plantilla		
Profundidad de pozo	20.00 18.50 1.50	20.00 18.50 1.50
Longitud - pendiente - diámetro (m - m/les - cm)	100-2-20	100-2-20
Relleno		

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA




LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. ERICK MOJICA CASTRO



- NOTAS
- 1.- Acolaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- No tomar medidas a escala.

3.- La tubería utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.

4.- Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de pilancon.

5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de visita, así mismo se realizara un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desacomple.

6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material producto de la excavacion y con material sano producto de bancos, se compactara al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo, se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactacion requerido.

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO

UBICACION:

CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON LONGORIA Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

NOMBRE DEL PLANO:

ALCANTARILLADO SANITARIO

FECHA:

08 FEB. 2022

RESPONSABLE DE PROYECTO:

ING. CARLOS A. IBARRA RICO

DIGITALIZO:

TEC. JUANJESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ

CLAVE PLANO: