




GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024  
**REYNOSA**

**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA



LOCALIZACION  
NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. ERICK MOJICA CASTRO

NOMBRE DEL PROYECTO:

**SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS  
DOSIFICADOR DE CLORO GAS TIPO GABINETE  
PARA SISTEMA DE PRE CLORACION,  
MOTOBOMBAS DE 15 HP Y ARRANCADORES.**

UBICACION:

**SIERRA OCCIDENTAL # 1401 COL. LOMA  
LINDA**

NOMBRE DEL PLANO:

**INSTALACION ACTUAL**

NUMERO DE PLANO:

**2 de 2**

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

**05-ABR. 2022**

RESPONSABLE DE PROYECTO:

DIGITALIZO:

**ING SAMUEL CRUZ GARCIA**

CLAVE PLANO:

**TANQUE  
CLORADOR No. 1**

24"

30-5-30 - Concreto

48.17  
45.27


45.83

30"





1

6

**OFICINAS  
GENERALES Y  
LABORATORIO**



**CASETA DE CLORACION**



- 1.- Desinstalacion de 2 Cloradores Marca WALLACE & TIERNAL V2000. Cap 3000 Lb
- 2.- Manifud de operacion de Cloradores V2000 Tuberia PVC 2"Ø
- 3.- Instalacion de 3 Cloradores Marca WALLACE & TIERNAL V2000 cap. 3000Lb
- 4.- Manifud de 1"Ø en acero al carbon.ced 80
- 5.- 7 Bases tipo Viguetas de 4" x2" X 1/4" con rodillos.  
para soporte de tanques de cloro
- 6.- 4 Bombas Marca Barnes Mod.IA2-15-2, DE 15 HP.