








NOTAS

- 1.- Acolaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.
- 2.- No tomar medidas a escala.
- 3.- La tubería utilizada para este proyecto será de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.
- 4.- Para la colocación de la plantilla se utilizará material de plancon.
- 5.- Previo a la colocación del relleno, se verificará la hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de visita, así mismo se realizará un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desacople.
- 6.- El relleno a utilizar en zanjas será con material producto de la excavación y con material sano producto de bancos, se compactará al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm como máximo, se considerará un mínimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactación requerido.

SIMBOLOGIA



PLANTA DE PROYECTO

ESC.: 1:1600



CROQUIS DE LOCALIZACION
NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 305 MM
(12") DE DIAMETRO.

UBICACION:
BLVD. TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE BLVD.
NARANJOS ORIENTE Y CALLE SEGUNDA EN COLONIAS EL
CIRCULO Y JOSE DE ESCANDON EN EL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.

NOMBRE DEL PLANO:
ALCANTARILLADO SANITARIO

TIPO DE OBRA:
ALCANTARILLADO SANITARIO

DIGITALIZO:
ING. JULIO G. ESQUEVEL C.

FECHA:
ENERO-2025

CLAVE PLANO:



TIBURCIO G. ZAMORA

IMBORNAL
EXISTENTE

49.867 BANQUETA

48.487 ASFALTO

ARRASTRE PLUVIAL 49,477

SEGUNDA

SEGUNDA

PLUVIAL EXISTENTE DE CONCRETO 18" Ø

TERCERA

PRIMERA

AND C

AND D

13 DE JULIO




GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
- I M P A R A B L E -

— 2024  2027 —



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
REYNOSA IMPARABLE



CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE
305 MM (12") DE DIAMETRO.

UBICACION:
CALLE CALLEJON 1 Y SEGUNDA ENTRE PRIMERA Y
TIBURCIO GARZA ZAMORA EN COLONIA EL CIRCULO EN
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

NOMBRE DEL PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	NUMERO DE PLANO 1 de 2
	ESCALA GRAFICA
	FECHA: AGOSTO-2025

RESPONSABLE DE PROYECTO:	DIGITALIZO:
ING. CARLOS A. IBARRA RICO	ING. JULIO G. ESQUIVEL C.
	CLAVE PLANO

