

PLANTA DE PROYECTO

ESC.: 1:900

S I M B O L O S



NOTAS

1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.
2.- No tomar medidas a escala.
3.- La tuberia utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.
4.- Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de plancon.
5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de la tuberia y de los propios pozos de visita, asi mismo se realizara un acostillamiento de las tuberias para evitar el movimiento y el desacople.
6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material producto de la excavacion y con material sano producto de bancos, se compactara al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo, se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactacion requerido..



A N C H O Z A N J A



D E S C A R G A D O M I C I L I A R I A



DIAMETRO (M)	A (M)	PROF. MIN.H (M)	C (M)	E (M)
0.20	0.20	1.20	1.20	1.80
0.25	0.25	1.20	1.20	1.80
0.30	0.30	1.30	1.20	1.80
0.38	0.38	1.40	1.20	1.80
0.45	0.45	1.45	1.20	1.80
0.61	0.61	1.85	1.20	1.80

P O Z O D E V I S I T A C O M U N

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
REYNOSA IMPARABLE

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

NOTA: NECESARIO HACER SONDEO PARA LOCALIZAR LAS LINEAS DE PEMEX.

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO.

UBICACION:

CALLE **GUADALUPE VICTORIA** ENTRE **LAZARO CARDENAS** Y **DIAZ BAZAN** EN COLONIA **JOSE LOPEZ PORTILLO** EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

NOMBRE DEL PLANO:

ALCANTARILLADO SANITARIO

NUMERO DE PLANO: 1 de 1

ESCALA GRAFICA:

FECHA: DICIEMBRE-2025

TIPO DE OBRA:

ALCANTARILLADO SANITARIO:

DIGITALIZO:
ING. JULIO G. ESQUIVEL C.

CLAVE PLANO: