



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 12:00 Horas del día 16 de Febrero de 2023, estando presentes en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, ubicadas en la Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Reynosa y los representantes de "LOS LICITANTES" participantes en la Licitación de la Obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuyas firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la Juntas de Aclaraciones, misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Licitación Pública que se llevó a cabo con fecha 07 de Febrero de 2023 de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35, fracción I y 39, fracción III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se procedió conforme a las bases de la Licitación, a celebrar el acto de la JUNTA DE ACLARACIONES.

En representación del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, el C. Arq. Pablo Rolando Moya López en su carácter de Supervisor de Obra, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente procedió a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de "LOS LICITANTES" que se presentaron a la visita de obra.

Preguntas por Parte de las Licitantes:

Preguntas	Respuestas
El suscrito C. Lic. Eduardo José Vela Aragón Representante Legal de la empresa Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., presenta solicitud de aclaraciones referentes a las bases de licitación: Generales:	Se le informa al licitante que se llevara a cabo una segunda junta de aclaraciones para el día Viernes 17 de Febrero del presente año, a las 15:00 horas.

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>1. REFERENCIA CARPETA DE PLANOS DE LA BASES. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS LOS SIGUIENTES PLANOS YA QUE EN LOS ARCHIVOS ANEXOS EN LAS BASES VIENEN EN BLANCO?</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSTSAN_REP_01_MOD_ALTURA_VENT ANA • INSTSAN_REP_02_MOD_ALTURA_VENT ANA <p>2. REFERENCIA BASES DE LICITACIÓN. ¿ LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCINARNOS LOS PLANOS DE LAS MAMPARAS DE LOS BAÑOS, CON EL FIN DE TENER LAS MEDIDAS CORRECTAS Y PODER COTIZARLAS?</p> <p>3. REFERENCIA BASES DE LICITACIÓN. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES A ESTA LICITACION?</p> <p>Preguntas Catalogo de Concepto:</p> <p>1. Clave MSSOPBPN-23. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.50 x 0.80, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2"x1/8" Y FONDO DE LAVABO DE LOSA DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 5 CM ESP. REFORZADA CON VARILLAS DEL NUM. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS</p>	

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>SENTIDOS, ACABADO CON MARMOL TRAVERTINO CLASICO CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, PROTECCION DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE AREAS DESPUES DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?.</p> <p>2. Clave: MSSOPBPN-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.60 x 1.50, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2"x1/8" Y FONDO DE LAVABO DE LOSA DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 5 CM ESP REFORZADA CON VARILLAS MUN. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON MARMOL IMPALA CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, PROTECCION DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE AREAS DESPUES DE REALIZAR LOS</p>	

Fander Vega *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 930-0547



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?</p> <p>3. Clave: MSSOPBPN-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.60 x 1.10, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2"x1/8" Y FONDO DE LAVABO DE LOSA DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 5 CM ESP. REFORZADA CON VARILLAS DEL NUM. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON MARMOL IMPALA CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, PROTECCION DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE AREAS DESPUES DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?</p> <p>4. Clave: MSSOPBPN-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.60 x 1.70, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2"x1/8" Y FONDO DE LAVABO</p>	

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>DE LOSA DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 5 CM ESP. REFORZADA CON VARILLAS DEL NUM. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON MARMOL IMPALA CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, PROTECCION DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE AREAS DESPUES DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUIENTE CONCEPTO?</p> <p>5. Clave: MSSOPBPN-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.50 X 0.60 (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2" Y TAPA DE CANTERA DE 7 CM DE ESPESOR CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROTECCIÓN DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE</p>	

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>ÁREAS DESPUÉS DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?</p> <p>6. Clave: MSSOPBPN-09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.55 X 1.05 (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2" Y TAPA DE CANTERA DE 7 CM DE ESPESOR CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROTECCIÓN DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE ÁREAS DESPUÉS DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?</p> <p>7. Clave: MSSOPBPN-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE LAVABO DE 0.55 X 2.75 (MEDIDAS</p>	

Franco Vega *[Signature]* *am* *R*

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>APROXIMADAS) A BASE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON ANGULOS DE 2" Y TAPA DE CANTERA DE 7 CM DE ESPESOR CON SALIDA PARA LAVABOS. INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROTECCIÓN DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE ÁREAS DESPUÉS DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS EL PLANO O DIBUJO DE DETALLES DEL SIGUEINTECONCEPTO?</p> <p>8. Clave: 5012555 TABLERO Y DISTRIBUCION</p> <p>¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS LA DESCRIPCION COMPLETA, ALCANCES O ESPECIFICACIONES DEL CONCEPTO?</p> <p>9. Clave: 5012558 SISTEMA QUIMICO EN EL AREA SITE</p> <p>¿LA CONVOCANTE SERIA TAN AMABLE DE PROPORCIONARNOS LA DESCRIPCION COMPLETA, ALCANCES O ESPECIFICACIONES DEL CONCEPTO?</p>	

Francisco Vega *[Signature]* *[Signature]* *am* *[Signature]*

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>El suscrito C. Lic. Jesús Miguel Solís Gómez Representante Legal de la empresa Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., presenta solicitud de aclaraciones referentes a las bases de licitación:</p> <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De acuerdo a lo comentado en la Visita de Obra se identificó la necesidad de instalar un Tapial provisional para delimitar toda el área de la plazoleta, sin embargo no se cuenta con dicho concepto en el catálogo de conceptos, ¿En qué parte de nuestra propuesta deberemos de considerar dicho costo? 2. De acuerdo a lo comentado en la Visita de Obra, el edificio ya contará con energía eléctrica en algunos tableros (de elevadores y de bombas). ¿Podremos realizar una toma eléctrica de dichos tableros para cargas pequeñas?, realizando dicha actividad de forma segura para las instalaciones existentes. 3. De acuerdo a lo Indicado en la tercera página, quinto párrafo de las especificaciones generales, mencionan que la Secretaría de Obras Publicas contratara a un laboratorio para pruebas de materiales. ¿Cuáles serán los alcances de dicho laboratorio? Y ¿Cuáles serán las 	<p>Se le informa al licitante que se llevara a cabo una segunda junta de aclaraciones para el día Viernes 17 de Febrero del presente año, a las 15:00 horas.</p>







OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>pruebas que deberemos de considerar en nuestra propuesta?</p> <p>4. Debido a la cantidad de preguntas realizadas, la complejidad de las mismas y que seguramente partes del proyecto o catálogo de conceptos se modificarán, solicitamos que se realice una segunda junta de aclaraciones, para resolver cualquier duda referente a dichos cambios.</p> <p>5. Identificamos que en la descripción de los conceptos de varios equipos de instalación permanente, solicitados en el catálogo de conceptos, no contienen la leyenda "o similar en calidad" ¿Se deberán considerar obligatoriamente las marcas y modelos solicitados, o se podrá proponer alguno similar?</p> <p>6. En el recorrido de la visita de obra, se nos comentó que en los alcances de los trabajos de la etapa anterior, no consideraron dejar cableadas las alimentaciones de los tableros que parten desde el cuarto de máquinas, y dicho cableado no se considera en el catálogo de conceptos de ésta licitación. ¿Agregarán dicho cableado a éste catálogo de conceptos o se nos entregará el inmueble con dichas alimentaciones cableadas?</p>	

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
7. No se considera dentro del catálogo de conceptos la limpieza del edificio del museo. ¿Se agregará dicho concepto al catálogo?	
8. En recorrido de visita de obra se identificó que las vigas del edificio presentan manchas y salpicaduras de concreto. ¿Se considerará realizar algún trabajo de limpieza o pintura en dichos elementos previo a la inauguración de la obra?	
9. En recorrido de visita de obra, se identificó que el multytecho instalado en la cubierta principal, se encuentra sucio y/o manchado por la cara interior. ¿Se considerará alguna limpieza y/o pintura para dichos elementos?	
10. No identificamos planos de sistema contra incendio en el paquete de las bases. ¿Nos los pueden proporcionar?	
11. No identificamos que se hayan considerado canalizaciones ni cableado para los dispositivos de detección de humos en estacionamiento ni en el museo. ¿Considerarán nuevos conceptos para dicha actividad o se deberán de considerar en cada uno de los dispositivos?	
12. En las partidas de aire acondicionado de Bodega, Réplica y Museo, no se identifican	

Francisco Vega

[Firma]

ay

R

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>en sitio ni en el catálogo de conceptos de la presente licitación, líneas de pvc para canalizar el agua de los condensados. ¿Podrían indicarnos si se adicionarán dichas líneas al catálogo o si se deberán de considerar en cada uno de los equipos? De igual manera ¿Pueden indicarnos a donde se canalizará dicha agua para su disposición final?</p> <p>Catálogo de Conceptos:</p> <p>1. Clave 5012555. TABLERO Y DISTRIBUCION. ¿Podrían abundar más en la especificación del concepto y de su especificación particular?, ¿Dicho tablero sólo controlará el área del site, o se conectarán dispositivos de otras áreas?</p> <p>2. Clave. 5012558. SISTEMA QUIMICO EN AREA SITE. ¿Podrían abundar más en la especificación del concepto y de su especificación particular?, ¿Dicho sistema sólo realizará supresión en el área del site?</p> <p>3. Clave. ALACMUREST-04. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX O SIMILAR, A DOS MANOS A UNA ALTURA DE HASTA 10.00 M COLOR PREVIAMENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,</p>	






OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA


MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>MANO DE OBRA, EQUIPO, PROTECCIÓN CON PLÁSTICO, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.00M, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.00M, HERRAMIENTA Y EQUIPO</p> <p>Dicha pintura se solicita en los muros del estacionamiento, los cuales presentan un acabado rústico por uso de cimbra no aparente y en algunos puntos oquedades por mala vibración.</p> <p>¿Se considerará algún trabajo adicional para mejorar el acabado aparente de dichos muros?</p> <p>4. Clave. GR-LUCERNA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EN PISOS A BASE DE GRANITO LUCERNA BRASIL GRIS DE 40X60X2 CM S.M.A., ASENTADO CON ADHESIVO PARA PIEDRA NATURAL DE ACUERDO A NORMAS DE TCI SECADO RÁPIDO PARA PISOS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SUS MERMAS Y /O DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y/O O EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ,CIMBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LA ESTIBA DEL MATERIAL, EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA</p>	






OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>EJECUCIÓN.</p> <p>Dicho acabado está solicitado para la rampa de acceso, debido a que el mismo puede ser resbaloso en estado húmedo, sugerimos que el mismo sea reconsiderado para el bien de los usuarios del inmueble.</p> <p>5. Clave INDEHUEST-12, INDEHUEST-13, INDEHUEST-14, INDEHUEST-15. VARIOS CONCEPTOS DE INSTALACIONES DETECCION DE HUMOS</p> <p>¿Dichos conceptos se consideran conectarlos al tablero de control solicitado para el área del site?</p> <p>6. Clave INSASAEST-09. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CUADRADA CON REJILLA CROMADA DE 10.4CM DE DIAMETRO MODELO CH-24, REMOVIBLE DE FIERRO, Y PLATO DRENAJE PARA AZOTEA CON CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA PARA TUBO DE 10 CM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES</p>	

Franco Vega *[Firma]* *am* *R*

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>El concepto se solicita en sanitarios del nivel del sótano y dicha coladera es de piso, sin embargo la descripción indica "plato drenaje para azotea", ¿Podrían modificar la descripción de dicho concepto, para no generar confusiones en la etapa de la ejecución?</p> <p>7. Clave CABOSA-09, CABOSA-10. VARIOS CONCEPTOS DE CARPINTERIA BODEGA.</p> <p>Toda la madera para la fabricación de carpinterías se solicita en Cedro, ¿Se podría considerar Madera de Pino para dichos conceptos? Ya que es más económica y con mejor tiempo de entrega.</p> <p>8. Clave HVAC-BODEGA. UNIDAD DIVIDIDA TIPO CASSETTE 360 GRADOS, MARCA SAMSUNG DE 4 TON INVERTER FRIO/CALOR, CON CUBIERTA A ELEGIR, NEGRO, BLANCO O MADERA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE TODA INSTALACION MECANICA, BASES PARA SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. INLCUYE ARMAFLEX PARA TUBERIAS DE CONDENSADO DIRIGIDO HACIA EL EXTERIOR DONDE DESIGNE EL</p>	

Fandio Vega *[Firma]* *[Firma]* *am* *R*



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>SUPERVISOR. Dicho concepto no indica la leyenda "o similar", ¿El modelo indicado es obligatorio o se podrá proponer un modelo similar?</p> <p>9. Clave ALREAECM-01, ALREAECM-02 Y ALREAECM-03. COLUMNA C-1 DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM, ARMADA CON 8 VRS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA.</p> <p>COLUMNA C-2 DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 250 KG/CM2, DE 20 X 40 CM, ARMADA CON 6 VRS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA.</p> <p>CASTILLO DE CONCRETO (K-1) F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER</p>	

Handwritten signatures in blue ink

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>ALTURA.</p> <p>No se identificaron disparos para el anclaje de dichos elementos. ¿Cómo se considerará anclar dichos elementos a la losa existente?</p> <p>10. Clave ALRECCM-10. UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA NUEVA MACIZA DE cedro DE 1RA. CON SECCION DE 0.20 X 0.10 M APROXIMADAMENTE, ENSAMBLE DE VIGUERÍAS DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES (VER PLANO ARM-01 AL ARM-10). INCLUYE: TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN Y FUMIGACIÓN (QUE NO CONTENGAN PENTAFLOROFENOL), APLICACIÓN DE VAPORTITE EN CABEZAS Y CARA SUPERIOR, CEPILLADO, CORTES, RESAQUES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y ENRASE DE SUPERFICIE A BASE DE MORTERO TRADICIONAL CAL-ARENA PROP. 1:3, ANDAMIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DESPRENDIDO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROTECCIÓN DE MUROS Y PISOS PARA EVITAR CONTAMINACION CON EL MATERIAL EMPLEADO, LIMPIEZAS DE</p>	

Handwritten signatures in blue ink:
 - A signature that appears to be "García Vega"
 - A signature that appears to be "D. J."
 - A signature that appears to be "am R"

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Preguntas	Respuestas
<p>ÁREAS DESPUÉS DE REALIZAR LOS TRABAJOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Toda la madera para la fabricación de carpinterías se solicita en Cedro, ¿Se podría considerar Madera de Pino para dichos conceptos? Ya que es más económica y con mejor tiempo de entrega.</p>	

Aclaraciones por Parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:

Se le informa a los licitantes que se llevara acabo una segunda junta de aclaraciones para el día Viernes 17 de Febrero del presente año, a las 15:00 horas.

Con relación al numeral 11, mencionado en el documento AT-1 Instrucciones a los Licitantes de las bases de la presente licitación, se lleva a cabo la modificación que a continuación se menciona:

11. JUNTA DE ACLARACIONES:

DICE:

La junta de aclaraciones se celebrará el día 15 de Febrero de 2023, a las 12:00 horas en las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. La reunión tendrá como finalidad contestar las preguntas que se formulen y aclarar las dudas que pueda haber sobre las BASES DE LA LICITACIÓN o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las mismas.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en la Minuta respectiva, deberán ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboración de su propuesta, el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar la misma. Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en el domicilio de la CONVOCANTE, o enviarse a más tardar veinticuatro horas

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

previos a la fecha y hora a la(s) Junta(s) de Aclaraciones en la siguiente dirección de correo electrónico licitaciones@reynosa.gob.mx, para formular las preguntas el FORMATO es libre, pero deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada, se observaran y no se recibirán por la convocante. De ser el caso que se presenten solicitudes de aclaración en el momento de realización de la Junta de Aclaraciones, El servidor público que presida dicho acto, atendiendo al número de preguntas, informará los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar. De las preguntas que se formulen y de las respuestas que haga LA CONVOCANTE, se levantará un acta de la Junta de Aclaraciones, misma que será firmada por los asistentes interesados y de los Servidores Públicos que intervengan en el acto, LA CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la Junta de Aclaraciones a cada uno de los LICITANTES. Cualquier modificación a la licitación derivada de la Junta de Aclaraciones, quedarán asentadas en las respectivas actas y éstas serán consideradas como parte integrante de la CONVOCATORIA. Para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto, deberán acudir a la Dirección de Licitaciones y Control de Obra por una copia respectiva de dicha junta.

DEBE DECIR:

La junta de aclaraciones se celebrará el día 16 de Febrero de 2023, a las 12:00 horas en las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. La reunión tendrá como finalidad contestar las preguntas que se formulen y aclarar las dudas que pueda haber sobre las BASES DE LA LICITACIÓN o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las mismas.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en la Minuta respectiva, deberán ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboración de su propuesta, el no hacerlo, será

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 930-0547



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

motivo suficiente para desechar la misma. Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en el domicilio de la CONVOCANTE, o enviarse a más tardar veinticuatro horas previos a la fecha y hora a la(s) Junta(s) de Aclaraciones en la siguiente dirección de correo electrónico licitaciones@reynosa.gob.mx, para formular las preguntas el FORMATO es libre, pero deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada, se observaran y no se recibirán por la convocante. De ser el caso que se presenten solicitudes de aclaración en el momento de realización de la Junta de Aclaraciones, El servidor público que presida dicho acto, atendiendo al número de preguntas, informará los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar. De las preguntas que se formulen y de las respuestas que haga LA CONVOCANTE, se levantará un acta de la Junta de Aclaraciones, misma que será firmada por los asistentes interesados y de los Servidores Públicos que intervengan en el acto, LA CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la Junta de Aclaraciones a cada uno de los LICITANTES. Cualquier modificación a la licitación derivada de la Junta de Aclaraciones, quedarán asentadas en las respectivas actas y éstas serán consideradas como parte integrante de la CONVOCATORIA. Para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto, deberán acudir a la Dirección de Licitaciones y Control de Obra por una copia respectiva de dicha junta.

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-4 y la Minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará al documento AT-5.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

POR LOS LICITANTES

Contratistas:		Representante
1	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	 C. Sandro Eddy Vega Hinojosa
2	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	 C. Adanau Santana Vega
3	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	 C. Ing. Benjamín Reyna Vázquez

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA JUNTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Arq. Pablo Rolando Moya López Supervisor de Obra	

ay



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública N°: 57057002-019-2023

Descripción de los Trabajos: Construcción de Museo del Ferrocarril (Cuarta Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA JUNTA POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
C. Alberto Ángel Ordoñez Córdoba Jefe de Programa		ay