



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### 1. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas, del día 28 de Junio de 2022, en la sala de juntas N° 2, de la Dirección de Licitaciones y Control de Obra de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, se reunieron servidores públicos y demás personas cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar el acto de emisión de Fallo, motivo de esta Licitación, de la obra señalada al encabezado del presente escrito de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas el día 15 de Junio de 2022.

En representación del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas el Arq. Eduardo López Arias en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente quien designa al Ing. Rubén Capetillo Torres, Director de Licitaciones y Control de Obra, para presidir el acto público con fundamento en lo establecido en el numeral 1.2.6, del Artículo 20 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Reynosa, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas Técnicas y Económicas de la presente licitación de acuerdo a la establecido en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

### 2. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a continuación, se relacionan los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas por incumplimiento en los requerimientos de las bases de la licitación, expresando las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, así mismo indicando los puntos de las bases de la licitación que se incumplen, de acuerdo a lo siguiente:

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### Motivo de Desechamiento:

La propuesta del licitante Constructora Jesas, S.A. de C.V., no se acepta debido que presenta las siguientes inconsistencias:

1. En el documento AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS No presenta copias fotostáticas del acta de finiquito o acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato relacionado con el número SOP IENEPP 189 19 P, solicitados para comprobar su Experiencia y capacidad técnica, incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

#### AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, deberá integrar en este anexo la información solicitada en los formatos ANEXO AT3, ANEXO AT3A Y ANEXO AT3B, según corresponda.

En el Anexo AT3, el LICITANTE con el objeto de acreditar su capacidad técnica, experiencia, especialidad y cumplimiento en la ejecución de obras similares o de la misma naturaleza a la que se licita, deberá relacionar los Contratos de obra ejecutados tanto públicos como privados (anexar copia simple de los Contratos, actas de finiquito o acta de extinción de derechos y obligaciones); así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de la carátula de los contratos), aunque no sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita.

El LICITANTE deberá indicar en la columna correspondiente de descripción de los trabajos contratados, numero de contrato y nombre de la Dependencia o empresa que suscribe el contrato, domicilio y teléfono de la contratante, importe del contrato con I.V.A., importe ejercido con I.V.A. e importe por ejercer con I.V.A. y las fechas de inicio y término de los trabajos.

El no presentar este formato con toda información solicitada en los campos requeridos, será motivo suficiente para desechar la propuesta.

2. En el documento AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS, no presentar la carta Compromiso del Arq. Miguel Alberto Hernández Rocha, propuesto como responsable de dirección, administración y ejecución de los trabajos, incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

#### OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f /ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.

En el anexo AT3A el LICITANTE deberá indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, para lo cual deberán incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal propuesto, donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de que resulte ganador; Currículum Vitae del profesional propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con firma autógrafa del personal propuesto, incluyendo la relación de los servicios y tiempo de duración, donde ha participado en trabajos de características, complejidad y magnitud similares a la que se licita; cuando menos un documento (copia simple de nombramiento como responsable de la ejecución de obras) con el que el personal propuesto acredite su experiencia en trabajos de características, complejidad magnitud similares a la que se licita; Copia simple por ambos lados de la cédula profesional del personal propuesto; además, para acreditar el dominio de herramientas deberá adjuntar: Copia simple de constancias indicada, tales como constancias de asistencia a cursos o escrito mediante el cual manifiesten su dominio en los programas solicitados.

3. En el anexo AT-9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Al comparar este anexo con el anexo AE-8, se detectó que, no coinciden la descripción de las potencias de los motores HP de los equipos denominados CAMIONETA PICK UP, COMPACTADOR DE PLACA, CORTADORA DE CONCRETO, RETROEXCAVADORA, REVOLVEDORA, ROTOMARTILLO, Y VIBRADOR DE CONCRETO, lo cual es necesario para determinar el consumo de combustible de dicho equipo, incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

### AT-9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE deberá relacionar únicamente la maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilización de la maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AT13", en el que por las horas programadas se requiera utilizar más de un equipo del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, modelo, número de serie, capacidad, potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad o arrendados, su ubicación física (ciudad) y fecha en que se dispondrá en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El no presentar este formato con toda información solicitada en los campos requeridos, será motivo suficiente para desechar la propuesta. Así mismo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará en el desarrollo constructivo de los trabajos, deberá ser igual a la relación de maquinaria y equipo propuesta en el anexo AE-8.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

4. En el documento AE-9.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, es de observarse las siguientes inconsistencias:

### I-O PRELIMINARES

- En el concepto de trabajo con clave número MUFEPREL-05, referente al HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS Y TENSORES) INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en el primer párrafo de la especificación particular que a letra dice:

SE HARA EL HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS Y TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, DE SER REQUERIDO SE EFECTUARA UN TRATAMIENTO DE SAND BLAST, PARA RETIRAR EL OXIDO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA, EN LA SOLDADURA SE DEBERA UTILIZAR ELECTRODOS 6012 O SIMILAR PARA LAS UNIONES CON LAS PLACAS, LAS SOLDADURAS DEBERAN SER PERFECTAMENTE EFECTUADAS, LIMPIAS, LIBRE DE REBABAS PROPIAS DE ESTE TIPO DE TRABAJOS, LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE CONSIDERARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES, SE CONSIDERA TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, ERECCION, Y COLOCACION ASI COMO SU ALINEAMIENTO Y PLOMEO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

- En el concepto de trabajo con clave número MUFEPREL-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, ACABADO CON ALLANADORA MOTORIZADA, INCUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

### OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f /ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del ALLANADORA MOTORIZADA para llevar a cabo el acabado final de concreto, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en el primer párrafo de la especificación particular que a letra dice:

LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, ACABADO CON ALLANADORA MOTORIZADA, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

### I-1 OBRA ELECTRICA EXTERIOR

#### I-1.5 OBRA ELECTROMECHANICA DE MEDIA TENSION AEREA

- En el concepto de trabajo con clave número 1155537, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE TIERRA, INCLUYE, TRASLADO, ELECTRODO DE TIERRA, SOLDADURA TIPO CADWELD, ALAMBRE DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la SOLDADURA TIPO CADWEL para llevar a cabo el acabado final de concreto, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del conceto antes mencionado.

### I-4 SISTEMA CONTRA INCENDIO

#### I-4.1 RED DE AGUA CONTRA INCENDIO POTABLE 4"

- En el concepto de trabajo con clave número 3005844, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 4" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la PRUEBA HIDROSTATICA para la prevención de fugas en la tubería, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

incumpliendo con lo solicitado en los párrafos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la especificación particular que a letra dice:

TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO A LA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.

DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES PERSONAL DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE.

SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5 VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS CONTINUAS.

LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS DESPUES DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS

PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.8 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRAÑAS.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-01, referente al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO NEGRO CED 40 DE 4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la PRUEBA HIDROSTATICA para la prevención de fugas en la tubería, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-02, referente al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO 90° ROSCA INTERIOR NPT CED 40 NEGRO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

#### OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la PRUEBA HIDROSTÁTICA para la prevención de fugas en la tubería, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-03, referente al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE NIPLE ROSCADO CED 40 NEGRO DE 4" X 12" DE LARGO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la PRUEBA HIDROSTÁTICA para la prevención de fugas en la tubería, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

I-5 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO

I-5.4 ESCALERAS Y RAMPAS

En el concepto de trabajo con clave número RAMACCPRIMU-01, referente al RAMACCPRIMU-01 CONSTRUCCION DE DESCANSO Y RAMPA PARA ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CASETON DE POLIESTIRENO DE 40 X 60 X 10 CM, ARMADA CON NERVADURAS N-1 DE 12.5 X 15 CM. DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 2 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, Y NERVADURA N-2 DE 15 X 15 CM, DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 4 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, CONCRETO PREMEZCLADO  $F'c=200$  KG/M2, MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN TODA EL AREA, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la VARILLAS DEL NUMERO 4 para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

licitación e incumpliendo con lo solicitado en el párrafo primero de la especificación particular que a letra dice:

EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y SE OBLIGA A TENER UNA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA. SE EFECTUARA LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS, ELEVACIONES Y DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON EQUIPO MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL DESPLANTE DE LA LOSA, LA CONSTRUCCION DE DESCANSO Y RAMPA PARA ACCESO PRINCIPAL SERA A BASE DE CASETON DE POLIESTIRENO DE 40 X 60 X 10 CM, ARMADA CON NERVADURAS N-1 DE 12.5 X 15 CM. DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 2 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, Y NERVADURA N-2 DE 15 X 15 CM, DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 4 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, EL COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON CONCRETO PREMEZCLADO F<sup>c</sup> = 200 KG/CM<sup>2</sup> MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN TODA EL AREA, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M<sup>2</sup>, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

### I-5.5 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES (ESTACIONAMIENTO)

- En el concepto de trabajo con clave número INELALEST-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en el párrafo primero de la especificación particular que a letra dice:

SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EL CUAL DEBERA SER TRATADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL SUPERVISOR Y POR EL PERSONAL CALIFICADO PARA HACER ESTE TIPO DE TRABAJO, NO EJERCER TENSIONES MUY FUERTES,

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES (EMPALMES). RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÁ HABER CONEXIONES (EMPALMES). EDUCION. LAS CARACTERISTICAS Y LOS CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LA UVIE.

### I-5.6 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (ESTACIONAMIENTO)

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-01, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN TRAMOS DE 20 CM, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, HABILITADO, ELEVACIONES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-05, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT DE PDG DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-06, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLÉ TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-08, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLÉ TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-09, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLER TIPO AMERICANO PDG DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CHALUPA 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-11, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, MODELO MODULAR PLUS 603-INTER-LUB, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-12, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUIDTIGHT DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-13, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-14, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-15, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-16, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 100 X100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos,

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-17, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 4"X4", PARA 21 MM (3/4") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-18, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 25 MM (1") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-19, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 16 MM DE DIÁMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-20, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 21 MM DE DIÁMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-21, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-22, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.12 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

### OBRAS PÚBLICAS

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-23, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.10 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-24, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### I-5.7 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS (ESTACIONAMIENTO)

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-03, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 16 MM (1/2") DE DIAMETRO MARCA DUMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE DE CALIBRE 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-04, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO. 10 AWG (NEGRO) MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-05, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO. 10 AWG (BLANCO) MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos,

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-21, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CONECTOR DE PVC DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-09, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE PVC 100X100 MM, CON TAPA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CAJA DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[f/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagoblerno](https://twitter.com/reynosagoblerno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

incorrecto ya que se requirió exactamente CAJA REGISTRO DE PVC 100X100 MM, CON TAPA, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-5.8 INSTALACIONES DETECCIÓN DE HUMOS

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-01, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-02, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERÍA CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-03, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO DE PDG DE 21 MM (3/4") 90° DE DIÁMETRO, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-04, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERÍA CONDUIT METALICA PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON CONTRAS Y MONITOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-05, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE 21MM (3/4") MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-06, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PLANA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA DE DE 4X4" (10.16X10.16CM), MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO FPL CALIBRE DE 2X18 AWG MARCA GENESIS DE HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-08, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO FPL CALIBRE DE 2X16 AWG MARCA GENESIS DE HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-09, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBERÍA METÁLICA DE 21MM (3/4") DE DIÁMETRO, MOD ALE 3/4", MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 21MM (3/4") DE DIÁMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-11, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE A BASE DE SOLERA DE 1/8"X1" DE ANCHO POR 100 A 120 CMS. DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN, PIJAS, TORNILLOS Y TUERCAS Y ARANDELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJAS, TORNILLOS Y TUERCAS Y ARANDELA para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

I-6 NUCLEO DE SANITARIOS  
I-6.1 INSTALACION SANITARIA

- En el concepto de trabajo con clave número INSASAEST-08, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. SENCILLA TIPO SANITARIO, DE 100 MM Ø, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f /ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

eferente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TEE DE P.V.C. SENCILLA TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR DE 50 MM Ø, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente una TEE DE P.V.C. SENCILLA TIPO SANITARIO, DE 100 MM Ø, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

I-10 CONJUNTO URBANO MARFE

I-10.3 PLAZOLETA

- En el concepto de trabajo con clave número TAP-01, referente al TAPIAL PROVISIONAL PARA ACORDONAR EL ÁREA EN TRABAJOS DE ACABADOS EN PLAZOLETA, DE 2.44 MTS DE ALTURA DE TRIPLAY DE MADERA DE 16MM Y POLÍN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE 3ª DE 3 1/2" X 3 1/2" A CADA 3.00 M. INCLUYE: ANCLAJE PROVISIONAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del POLÍN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE 3ª DE 3 1/2" X 3 1/2" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número COURPYA-11, referente a la CONSTRUCCION DE LOSA DE NERVADURAS, CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 10 CM DE ESPESOR Y ARMADO DE NERVADURAS DE 12.5 CM DE ANCHO, CON 2 VARILLAS DEL NUMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 A CADA 15 CM, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, Y CONCRETO F'c= 250kg/cm2

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del CONCRETO F'c=250kg/cm2 para el correcto funcionamiento

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-10.7 ACOMETIDA ELECTRICA

- En el concepto de trabajo con clave número ACOELE-03, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7 TERMINALES 100 AMPERES PARA SERVICIO TRIFASICO EN NICHOS DE MEDICIÓN. INCLUYE 4 CODOS DE PCV 1 1/4", 1 M DE TUBO LICUATITE DE 1 1/4" CON CNECTORES, 10 M DE TUBO DE PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAM., ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de 10 M DE TUBO DE PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAM., ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número ACOELE-04, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 4 TERMINALES 100 AMPERES PARA SERVICIO MONOFASICO EN NICHOS DE MEDICIÓN. INCLUYE ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número ACOELE-05, referente a la CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PARA DOS SERVICIOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACEREO NUMERO 3 A CADA 20CM, F'C 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 90CM DE FRENTE, 270 CM DE ALTO Y 90 CM DE FONDO, ACABADO APARENTE, EMPOTRADO

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

EN TERRENO NATURAL 60CM, Y 2 REJAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS ( MEDIDAS 70X80 CM) FABRICADA CON FIERRO ANGULO DE 1"X1" Y METAL DESPLEGADO DE 1", APERTURA A DOS HOJAS CON AREJAS PARA CANDADO. ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-10.8 MOBILIARIO URBANO

- En el concepto de trabajo con clave número MOBURB-09, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ALAMBRES SOLDADOS CON ACABADO ESTÁNDAR DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO LÍNEA CONTEMPORÁNEA MARCA DEACERO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 2.00 M DE ALTURA COMPUESTA POR PANEL DE REJA DE 2.50 X 2.00 M CON ABERTURAS INTERIORES DE 200 MM X 50 MM, POSTE DE 2 1/2" X 1 1/2" GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR CALIBRE 14 RECUBIERTO DE POLIÉSTER @ 2.50 M., BARRA DE SUJECCIÓN A BASE DE SOLERA 3/16" X 1 1/2" RECUBIERTA DE POLIÉSTER, SEPARADORES / TAPA DE POLIPROPILENO, TORNILLERÍA TORX DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PRECIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, RETOQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de **REJA DE ALAMBRES SOLDADOS CON ACABADO ESTÁNDAR DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO LÍNEA CONTEMPORÁNEA MARCA DEACERO DE 2.00 M DE ALTURA COMPUESTA POR PANEL DE REJA DE 2.50 X 2.00 M CON ABERTURAS INTERIORES DE 200 MM X 50 MM, POSTE DE 2 1/2" X 1 1/2" GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR CALIBRE 14 RECUBIERTO DE POLIÉSTER @ 2.50**

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

**M., BARRA DE SUJECCIÓN A BASE DE SOLERA 3/16" X 1 1/2" RECUBIERTA DE POLIÉSTER, SEPARADORES / TAPA DE POLIPROPILENO, TORNILLERÍA TORX DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE** para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-10.12 ESCALERAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y RAMPA DE SERVICIO

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRES-05, referente a la CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 60 X 15 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VS. DE 3/8" Ø EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DE 3/8" Ø @ 25 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del CURACRETO para el fraguado de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRES-08, referente a la CADENA DE CONCRETO DC1 F'c=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del CURACRETO para el fraguado de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRES-09, referente al REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO Nesarario PARA SU CORRECTA EJECUCION.

### OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](#)

[@reynosagobierno](#)

[ayuntamientodereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ALAMBRO DE 1/4" DE DIAMETRO para la correcta colocación del alambro, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en párrafo primero de la especificación particular que a la letra dice:

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE PROCEDERÁ A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL FIN ALAMBRO DE 1/4" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASÍ MISMO SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL CONCRETO.

### RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA (FACHADA NORTE)

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRO-09, referente al REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ALAMBRO DE 1/4" DE DIAMETRO para la correcta colocación del alambro, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en párrafo primero de la especificación particular que a la letra dice:

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE PROCEDERÁ A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL FIN ALAMBRO DE 1/4" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASÍ MISMO SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL CONCRETO.

### I-11 MUSEO MARFE (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL)

#### I-11.1 MUROS EXTERIORES

- En el concepto de trabajo con clave número MUEXTMUMA40, referente al AISLAMIENTO DE MURO DE BLOCK A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ESPESOR Y FORRADO CON MURO DE TABLAROCA DE 1/2" A 1 CARA CON PERFIL GALVANIZADO 4.10 A CADA 16" DE SEPARACION, INCLUYE CINTA DE PAPEL ENTRE JUNTAS Y TEXTON.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE POLIURETANO ESPREADO CON DENSIDAD DE 32 DE 1" PROMEDIO DE ESPESOR, ACABADO ACRILICO COLOR TERRACOTA EN TECHUMBRE DE LAMINA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO., que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente AISLAMIENTO DE MURO DE BLOCK A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR Y FORRADO CON MURO DE TABLAROCA DE 1/2" A 1 CARA CON PERFIL GALVANIZADO 4.10 A CADA 16" DE SEPARACION, INCLUYE CINTA DE PAPEL ENTRE JUNTAS Y TEXTON, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-9 ESTRUCTURA PARA BUTACAS EN AUDITORIO

#### I-9.1 PALCO

##### I-9.1.1 ESTRUCTURA METALICA

- En el concepto de trabajo con clave número ESBUAUPA-01, referente al SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA A-36. INCLUYE: PLACAS, PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

PENETRANTE, para el correcto funcionamiento de la estructura de acero, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-9.2 FORO

#### I-9.2.1 ESTRUCTURA METALICA

- En el concepto de trabajo con clave número ESBUAUFO-01, referente al SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA A-36. INCLUYE: PLACAS, PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE, para el correcto funcionamiento de la estructura de acero, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-11.10 CANCELERIAS (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL)

#### I-11.14 ACABADOS EN FACHADAS LATERALES (GAJOS)

- En el concepto de trabajo con clave número MUEXMUMA-03, referente al SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACION DE BASTIDOR DE GEOMETRIA DIVERSA, SEGUN DISEÑO DE "GAJOS" VER PLANOS ARQ-06, ARQ-07 Y ARQ-08 A BASE DE PERFILES METÁLICOS PTR DE 2"X2" CAL 14. Y RIEL DE AGARRE A CADA 75 CMS A BASE DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/4" SOLDADO A BASTIDOR CON SOLDADURA E7018, Y MENSULAS DE 10 CM DE LARGO A BASE DE ÁNGULO DE 1/4" X 4" A CADA 75 CMS EN EL SENTIDO VERTICAL Y EN CADA PTR, FIJADAS A BASTIDOR CON TORNILLERÍA GALVANIZADA DE 1/2" Y A MURO CON TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO Y TORNILLO DE 1/2", EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SUS MERMAS Y/O DESPERDICIOS LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PASARELAS, SOLDADURA,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258.



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HERRAMIENTA Y/O O EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado BASTIDOR DE GEOMETRIA DIVERSA A BASE DE PERFILES METALICOS PTR DE 2" X 1/4", CAL 18. Y RIEL DE AGARRE A CADA 75 CM DE PERFIL CANAL C DE 1", que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente PERFILES METÁLICOS PTR DE 2"X2" CAL 14, RIEL DE AGARRE A CADA 75 CMS A BASE DE ÀNGULO DE 1/8" X 1 1/4", MÈNSULAS DE 10 CM DE LARGO A BASE DE ÀNGULO DE 1/4" X 4" A CADA 75 CMS, FIJADAS A BASTIDOR CON TORNILLERÌA GALVANIZADA DE 1/2" Y A MURO CON TAQUETE EXPANSIVO METÀLICO Y TORNILLO DE 1/2", afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARFE

#### I-13.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS REGULADOS

- En el concepto de trabajo con clave número INELCOEST-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CONECTOR DE PVC DE 13 MM (1/2")= DE DÍAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCORE-19, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS NORMALES

- En el concepto de trabajo con clave número INELCORE-19, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELCONO-19, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-05, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (3/4") DE Ø, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-11, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE DE ENERGIA COBRE CALIBRE 2/0 AWG, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CABLE THW-LS 2/0 AWG, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-12, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CABLE THW-LS 1/0 AWG, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELALEST-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE DE ALUMINO CON FORRO # 6, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CABLE THW-LS 6 AWG, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-21, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE THW-LS 2 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-23, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE DE COBRE CON FORRO # 8, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COBRE DESNUDO 8 AWG, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-68, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de TAQUETES y PIJAS para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION

- En el concepto de trabajo con clave número INELIL-24, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CABLE DE COBRE DESNUDO THW-LS 75/90 °C CALIBRE

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AWG # 14, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CABLE THW-LS NO.14 AWG con forro, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.6 INSTALACIÓN CCTV MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-09, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT PDG DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERÍA CONDUIT PDG DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERÍA CONDUIT PDG DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-10, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT PDG DE 35 MM (1, 1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERÍA CONDUIT PDG DE 38 MM (1-1/2") DE DIÁMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERÍA CONDUIT PDG DE 35 MM (1, 1/2") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f /ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-11, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CURVA PDG DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CURVA PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-14, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA TIPO ESCALERILLA DE 150 MM X 60MM, MARCA CHALUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CURVA HORIZONTAL A 90° FONDO SOLIDO CON TAPA que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA TIPO ESCALERILLA DE 150 MM X 60MM, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-23, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 35 MM (1 1/2") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamloreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 25 MM (1") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente LÁMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 35 MM (1 1/2"), afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-24, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

ABRAZADERA TIPO PERA DE 19 MM (3/4") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente ABRAZADERA TIPO PERA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO.

Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto funcionamiento de los trabajos.

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-25, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA

OBRAS PÚBLICAS

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

ABRAZADERA TIPO PERA DE 25 MM (1") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente ABRAZADERA TIPO PERA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO.

Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto funcionamiento de los trabajos.

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-26, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 35 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, MARCA CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

ABRAZADERA TIPO PERA DE 38 MM (1-1/2") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente BRAZADERA TIPO PERA DE 35 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto funcionamiento de los trabajos.

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-27, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-28, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO GALVANIZADO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR PDG DE 27 MM (1") DE

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](#)

[@reynosagoblerno](#)

[ayuntamientodereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DIÁMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-29, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 35 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 38 MM (1-1/2") DE DIÁMETRO GALVANIZADO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR PDG DE 35 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCCTVMA-30, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PDG, DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado COPLE PDG, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE PDG, DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### I-13.7 INSTALACIÓN DETECCIÓN DE HUMOS MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUMA-02, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O PLICA DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES S.A. DE C.V. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERÍA CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O PLICA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERÍA CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O PLICA DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 21MM (3/4") DE DIÁMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### I-13.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número SPR-06, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DURALON TIPO PESADO MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, NO. DE CATÁLOGO 402002 DE 19 MM DE DIÁMETRO. CONSIDERAR DENTRO DEL CONCEPTO: EXCAVACIÓN A MANO PARA AHOGAR TUBO DE PVC, DESDE EL PUNTO DE TERMINACIÓN DE LA BAJADA HASTA CONECTARSE A LA DELTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CONECTORES, PEGAMENTO, GUIADO, ABRASADERAS, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de COPLES, CONECTORES, PEGAMENTO, GUIADO, ABRASADERAS, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.10 INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESOS MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-01, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](#)

[@reynosagobierno](#)

[ayuntamientodereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-02, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-03, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, afectando las

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-04, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-05, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, afectando las

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-06, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM (1") Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-15, referente al SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MOD AP269-1,1" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE ¼" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE ¼" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 21MM (3/4") DE DIÁMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

#### I-13.11 INSTALACIÓN SANITARIA MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número VYDRE-24, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

50 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2" que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2", afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-07, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-08, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[f/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-09, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-10, referente al ELABORACIÓN DE REGISTRO DE DIMENSIONES DE 0.60 X 0.90 CM DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO INTERIOR PULIDO, CON PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EL TAMAÑO INTERIOR SERA DADO DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD DEL REGISTRO ,CON TAPA DE CONCRETO CON COLADERA CON CESPOL, MARCO Y CONTRAMARCO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN A MANO DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-11, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. DE 90° X 250 MM Ø, TIPO ALCANTARILLADO, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CODO DE P.V.C. DE 45° X 250 MM Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO DE P.V.C. DE 90° X 250 MM Ø, TIPO ALCANTARILLADO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-29, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE P.V.C. DE 100 MM Ø, CED. 40 MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado REDUCCIÓN DE P.V.C. DE 150 MM Ø A 100 MM Ø, CED. 40 MARCA REXOLIT Ó SIMILAR que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente YEE SENCILLA DE P.V.C. DE 100 MM Ø, CED. 40 MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-30, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE CON REDUCCIÓN DE P.V.C. DE 100 MM Ø A 50 MM Ø, CED. 40 MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado REDUCCIÓN DE P.V.C. DE 100 MM Ø A 50 MM Ø, CED. 40 MARCA REXOLIT Ó SIMILAR que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente YEE CON REDUCCIÓN DE P.V.C. DE 100 MM Ø A 50 MM Ø, CED. 40, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMA-36, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 50 MM DE DIÁMETRO, MARCA DICA Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 100 MM DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 50 MM DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMA-50, referente al SUMINISTRO DE POZO DE VISITA DE 1.20 M DE DIÁMETRO Y PROF. DE 2.00 M O SIMILAR CON AUTOLIMPIEZA DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO INTERIOR PULIDO, CON PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EL TAMAÑO INTERIOR SERA DADO DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD DEL REGISTRO, CON TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN A MANO DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR y el MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.12 INSTALACIÓN HIDRAULICA MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INHIMA-03, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD DE 20 MM (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TERMOFUSIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERÍA TUBOPLUS DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERÍA MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD DE 20 MM (1/2") DE DIÁMETRO, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INHIMA-31, referente al SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE ESFERA DESMONTABLE 63 MM (2") MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TERMOFUSIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TEE REDUCIDA DE COBRE DE 38 X 38 X 19 MM DE DIÁMETRO que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente VALVULA DE ESFERA DESMONTABLE 63 MM (2"), afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-01, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Insumo denominado TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-02, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-04, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM (2") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53 MM (2").

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-03, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-04, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-08, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-05, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM (3/4") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-06, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis lo siguiente:

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f /ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Insumo denominado CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE Ø que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO.

Además, omite incorporar el uso GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-10., referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PARA TUBO METÁLICO CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE 21 MM (3/4") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADA DE 27 MM (1"), afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-17, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADA DE 32 MM (1,1/4") MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE 21 MM (3/4") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADA DE 32 MM (1,1/4"), afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-18, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM) PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADA DE 53 MM (1,1/4") MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA TUBERÍA DE 21 MM (3/4") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM) PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADA DE 53 MM (1,1/4"),

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](https://www.facebook.com/ayuntamientoreynosa)

[@reynosagobierno](https://twitter.com/reynosagobierno)

[@ayuntamientodereynosa](https://www.instagram.com/ayuntamientodereynosa)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-31, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA JCROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE DE EXPANSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA CROSS LINE O SIMILAR que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERÍA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

#### I-17 ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO SOTANO

##### I-17.1 EQUIPO DE BOMBEO

- En el concepto de trabajo con clave número EQBO-10, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACIONES DE MULTIPLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 9.271MM DE 3.56 M DE LONGITUD. DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO R SEGUN ASME 16.5. CLASE 300 LBS A UN EXTREMO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 17.47 (0.688") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 9.271MM DE 3.56 M DE LONGITUD, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número EQBO-11, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACIONES DE MULTIPLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 9.271MM DE 4.25 M DE LONGITUD. DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO R SEGUN ASME 16.5. CLASE 300 LBS A UN EXTREMO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo denominado TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 17.47 (0.688") que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") Ø CON ESPESOR DE 9.271MM DE 4.25 M DE LONGITUD, afectan las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

Por las inconsistencias antes mencionadas, se concluye que la propuesta del licitante Constructora Jesas, S.A. de C.V, no cumple con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente:

### 26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligación de presentar completas y sin errores sus propuestas y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente deseará las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Asi mismo la propuesta del licitante en mención, se encuentra en los supuestos establecidos en las siguientes fracciones del numeral 26 que se refiere a las CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, las cuales se transcriben a continuación:

- I. La falta de información o documentos requeridos en esta convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia de su proposición.
- II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en esta convocatoria que afectan la solvencia de su proposición.

### Motivo de Desechamiento:

La propuesta del licitante **Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.** no se acepta debido que presenta las siguientes inconsistencias:

1. No presenta la información solicitada en el formato del anexo AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, referente a los campos denominados: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, numero de contrato y nombre de la CONTRANTE, domicilio y teléfono de la contratante, importe del contrato con I.V.A., importe ejercido con I.V.A. e importe por ejercer con I.V.A. y las fechas de inicio y término de los trabajos, Penas Convencionales y afectaciones en su caso, la garantía por vicios ocultos o de mala calidad; Fecha de afectación de la garantía; Fecha de atraso en el cumplimiento del Contrato; Monto de penas por incumplimiento; Fecha de Contrato rescindido, incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente:

AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, deberá integrar en este anexo la información solicitada en los formatos ANEXO AT3, ANEXO AT3A Y ANEXO AT3B, según corresponda.

En el Anexo AT3, el LICITANTE con el objeto de acreditar su capacidad técnica, experiencia, especialidad y cumplimiento en la ejecución de obras similares o de la misma naturaleza a la que se licita, deberá relacionar los Contratos de obra ejecutados tanto públicos como privados (anexar copia simple de los Contratos, actas de finiquito o acta de extinción de derechos y obligaciones); así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de la carátula de los contratos), aunque no sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita.

### OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

EL LICITANTE deberá indicar en la columna correspondiente de descripción de los trabajos contratados, número de contrato y nombre de la Dependencia o empresa que suscribe el contrato, domicilio y teléfono de la contratante, importe del contrato con I.V.A., importe ejercido con I.V.A. e importe por ejercer con I.V.A. y las fechas de inicio y término de los trabajos.

Además, el LICITANTE deberá indicar en la columna correspondiente en lo referente a las Penas Convencionales y afectaciones en su caso, lo siguiente: El número de la garantía por vicios ocultos o de mala calidad; Fecha de afectación de la garantía; Fecha de atraso en el cumplimiento del Contrato; Monto de penas por incumplimiento; Fecha de Contrato rescindido.

De no estar en los supuestos referidos en el párrafo anterior, deberá indicar en el recuadro correspondiente la leyenda "NO SE ESTÁ EN ESTE SUPUESTO".

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, podrán acreditar de manera individual o en grupo su capacidad técnica, experiencia, especialidad y cumplimiento en la ejecución de obras similares o de la misma naturaleza a la que se licita.

El no presentar este formato con toda información solicitada en los campos requeridos, será motivo suficiente para desechar la propuesta.

- En el anexo AT-9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Al comparar este anexo con el anexo AE-8, se detectó que, no coinciden la descripción de la potencia del motor HP del equipo denominado BRAZO ARTICULADO, lo cual es necesario para determinar el consumo de combustible de dicho equipo, incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente:

#### AT-9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EL LICITANTE deberá relacionar únicamente la maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilización de la maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AT13", en el que por las horas programadas se requiera utilizar más de un equipo del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, modelo, número de serie, capacidad, potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad o arrendados, su ubicación física (ciudad) y fecha en que se dispondrá en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El no presentar este formato con toda información solicitada en los campos requeridos, será motivo suficiente para desechar la propuesta. Así mismo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará en el desarrollo constructivo de los trabajos, deberá ser igual a la relación de maquinaria y equipo propuesta en el anexo AE-8.

- En el documento AE-8.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, no homologa el costo

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

unitario del combustible DIESEL del equipo denominado REVOLVEDORA PARA CONCRETO que, utilizara para llevar a cabo el desarrollo constructivo de los trabajos, afectando la solvencia de las condiciones económicas establecidas en las bases de la presente licitación, por lo cual el licitante no cumple con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

AE-8.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE deberá integrar los análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando éstos últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de la maquinaria y equipo de construcción como si fueran nuevos, según los manuales de los fabricantes respectivos. El análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo propuestos en este anexo, deberá coincidir en la descripción de dicha maquinaria y equipo relacionada en el AT-9, así mismo deberá presentar el precio por litro de combustibles homologados en este y en los demás anexos requeridos de estas bases de licitación.

4. En el documento AE-9.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, es de observarse las siguientes inconsistencias:

### I-1.5 OBRA ELECTROMECHANICA DE MEDIA TENSION AEREA

- En el concepto de trabajo con clave número 1155537, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE TIERRA, INCLUYE, TRASLADO, ELECTRODO DE TIERRA, SOLDADURA TIPO CADWELD, ALAMBRE DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la SOLDADURA TIPO CADWELD PARA LA CONEXION CON EL ELECTRODO, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-4 SISTEMA CONTRA INCENDIO

#### I-4.1 RED DE AGUA CONTRA INCENDIO POTABLE 4"

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[f/ayuntamientoreynosa](#)

[@reynosagobierno](#)

[ayuntamientodereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-01, referente al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO NEGRO CED 40 DE 4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar probables fugas en el tubo trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-02, referente al SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO 90° ROSCA INTERIOR NPT CED 40 NEGRO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar probables fugas en el tubo trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número SICOIN-03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE NIPLE ROSCADO CED 40 NEGRO DE 4" X 12" DE LARGO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al equipo para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar probables fugas en el tubo trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-5.6 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (ESTACIONAMIENTO)

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-07, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD1/2C y denominado COPLE PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiere exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-08, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4C y denominado COPLE PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiere exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELILENT-09, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[/ayuntamientoreynosa](#)

[@reynosagobierno](#)

[ayuntamientodereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD25C y denominado COPLE PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiere exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-5.8 INSTALACIONES DETECCIÓN DE HUMOS

- En el concepto de trabajo con clave número INDEHUEST-02, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERÍA CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA PEASA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4C y denominado COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERÍA CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA PEASA JÚPITER, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-10 CONJUNTO URBANO MARFE

#### I-10.12 ESCALERAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y RAMPA DE SERVICIO

OBRAS PÚBLICAS

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRE-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la CLAVOS Y FICHAS, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA (FACHADA NORTE)

- En el concepto de trabajo con clave número REACCRE-10, referente al SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso de la CLAVOS Y FICHAS, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

I-11.10 CANCELERIAS (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL)

I-11.16 PUERTAS DE EMERGENCIA Y BAÑOS( SÓTANO, PLANTA BAJA Y AZOTEA)

- En el concepto de trabajo con clave número PUMUSI-02, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA PT13 (ENTRADA DE SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPÁNICO, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero PT13 y denominado PT13 (ENTRADA DE SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPÁNICO, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente **PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA PT13 (ENTRADA DE SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPÁNICO, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO**, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número PUMUSI-05, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PT16 DE 2.20 X 2.43 M. (PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS, CHAPA Y MANIJA, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO, BISAGRAS, PASADORES, GUARDAPOLVOS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero T16 y denominado PT16 DE 2.20 X 2.43 M. (PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS, CHAPA Y MANIJA, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente **PUERTA DOBLE PT16 DE 2.20 X 2.43 M. (PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CIERRAPUERTAS, CHAPA Y MANIJA, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO**, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-19, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 10 AWG MARCA CONSUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero CABLECU12D y denominado CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG MARCA CONSUMEX O SIMILAR, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO.

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

que se requirió exactamente **CABLE DE COBRE DESNUDO 10 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD** afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-28, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL A 90° DE 12"X6" FONDO SÓLIDO CON TAPA, MARCA TECNOTRAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TORNILLOS Y TUERCAS PARA SUJECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TECNOTRAYCH12 y denominado CURVA HORIZONTAL A 90° DE 12" FONDO DOLIDO CON TAPA MARCA TECNOTRAY O SIMILAR, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente **CURVA HORIZONTAL A 90° DE 12"X6" FONDO SÓLIDO CON TAPA, MARCA TECNOTRAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD** afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-76, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL "I-LINE, 220/120 VOLTS, 60 HZ, MCA. SQUARE D", MODELO.PJ1200M223PB, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1200 AMPERES, INTERRUPTORES DERIVADOS: UN INTERRUPTOR DE 3X400 AMPERES, UN INTERRUPTOR DE 3X350 AMPERES, CINCO INTERRUPTORES DE 3X100 AMPERES, UN INTERRUPTOR DE 3X70 AMPERES Y UN INTERRUPTOR DE 3X50 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero HLA36070 y denominado INTERRUPTORTERMOMAGNATICO TIPO I-LINE DE 3X75 AMPERES MARCA SQUARE D,

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente **INTERRUPTOR DE 3X70 AMPERES**, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INELAL-80, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "D", 220/120 VOLTS, 60 HZ, MCA. SQUARE D, MODELO. NQ184AB10014, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 AMPERES, INTERRUPTORES DERIVADOS: UN INTERRUPTOR DE 3X15 AMPERES, UN INTERRUPTOR DE 1X20 AMPERES, NUEVE INTERRUPTORES DE 1X15 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del INTERRUPTOR DE 1X20 AMPERES, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

#### I-13.11 INSTALACIÓN SANITARIA MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMAR-05, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. DE 250MM. DE DIÁMETRO SERIE 20 ALCANTARILLADO, MARCA REXOLIT O DURALON O SIMILAR, INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante dentro de su análisis omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, ya que no consideró el uso del TUBO DE P.V.C. DE 250MM. DE DIÁMETRO SERIE 20 ALCANTARILLADO, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INSAMA-49, referente al TABLERO DE CONTROL PARA BOMBEO DE CÁRCAMO SERIE 40-E, MARCA ATB O DE EQUIVALENTE CALIDAD PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA EN FORMA SIMULTÁNEA O ALTERNADAMENTE; PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL, ELECTRONIVELES, PARA AOPERACIÓN A 220V, 3F, 3H, 60HZ. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el número ATB y denominado TABLERO DE CONTROL PARA BOMBEO DE CARCAMO SERIA 40-E, MARCA ATb, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, sin embargo, omite considerar lo necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de la actividad, referente al CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-13.14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS MARFE

- En el concepto de trabajo con clave número INCOACMA-07, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM(3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4CON y denominado CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM(3/4") DE DIÁMETRO GALVANIZADOS, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-13, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM (1,1/4") DE DIÁMETRO MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD11/4CON y denominado CONECTOR CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM (1,1/4") DE DIÁMETRO MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258.



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

- En el concepto de trabajo con clave número INVOYDA-14, referente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero TCGPD2CON y denominado CONECTOR CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-14 CUBIERTA MARFE

#### I-14.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA

- En el concepto de trabajo con clave número 4003046-A, referente al SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A36. EN VOLADO DE LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR PANELES METALICOS DE ALUMINIO INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE ALTO PODER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, ACABADO BRILLANTE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, ESMALTE ACRILICO BRILLANTE COLOR NEGRO MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero SOLDADURA 7010 y denominado SOLDADURA INFRA 7018, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirió exactamente **SOLDADURA SE DEBERA UTILIZAR ELECTRODOS 6012**, afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

### I-15 OBRA CIVIL DE ESTACIONAMIENTO SOTANO

#### I-15.1 CISTERNAS Y FOSA SEPTICA EN SOTANO

- En el concepto de trabajo con clave número CSS-36, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE (PARA POZO DE DESCARGAS SANITARIAS EN SOTANOS) MARCA WDM MOD CVNE3 DESCARGA DE 3" BRIDADA, CON UN PASO DE SOLIDOS PARA HASTA 2" Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, 1800 RPM, 1 FASES A 60HZ, IMPULSOR HIERRO FUNDIDO DE 6.00", INCLUYE 5 M DE CABLE SUMERGIBLE Y SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR. (BOMBEO DE POZO A FOSA SEPTICA) PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero CVNE3 y denominado BOMBA SUMERGIBLE MARCA WDM CVNE3 DESCARGA DE 3" BRIDADA, CON UN PASO DE SOLIDOS PARA HASTA 2" Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, sin embargo, omite considerar lo necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de la actividad, referente a 5 M DE CABLE SUMERGIBLE Y SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR. (BOMBEO DE POZO A FOSA SEPTICA), afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave número CSS-45, referente al SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE (PARA FOSA SANITARIA EN SOTANO) MARCA WDM MOD. CVNE4 DESCARGA DE 4" BRIDADA, CON UN PASO DE SOLIDOS HASTA PARA 3" Y UN MOTOR DE 15 HP, 220 V. 1800 RPM, 3 FASES A 60

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HZ, IMPULSOR HIERRO FUNDIDO DE 8.50", INCLUYE 8 M DE CABLE SUMERGIBLE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD Y CONSTA DE UN SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR, CODO MOVIL DE 4" (NO INCLUYE TUBOS GUIAS). (BOMBEO DESDE FOSA SEPTICA A CAJA ROMPEDORA EXTERIOR EN CALLE JUAREZ)

Referente al material para la ejecución de este concepto, el licitante propone dentro de su análisis el insumo identificado con el numero CVNE4 y denominado BOMBA SUMERGIBLE MARCA WDM MODELO CVNE4 DESCARGA DE 4" BRIDADA, CON UN PASO DE SOLIDOS PARA HASTA PARA 3" Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, que utilizará para llevar a cabo la correcta ejecución de la actividad, sin embargo, omite considerar lo necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de la actividad, referente a 8 M DE CABLE SUMERGIBLE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD Y CONSTA DE UN SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR, CODO MOVIL DE 4" (NO INCLUYE TUBOS GUIAS). (BOMBEO DESDE FOSA SEPTICA A CAJA ROMPEDORA EXTERIOR EN CALLE JUAREZ), afectando las condiciones económicas establecidas en las bases de la licitación e incumpliendo con lo solicitado en la descripción del concepto antes mencionado.

5. En el documento AE-17.-TABULADOR DE SALARIOS BASE, no coincide cantidades de jornales del personal propuesto que pretende utilizar para el desarrollo constructivo de los trabajos, con la información de dichas cantidades de Jornadas presentadas en el anexo AE-2.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, afectando la solvencia de las condiciones económicas establecidas en las bases de la presente licitación, por lo tanto, el licitante no cumple con los principios mencionados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el siguiente numeral:

### 26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligación de presentar completas y sin errores sus propuestas y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desechará las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

/ayuntamientoreynosa

@reynosagoblerno

ayuntamientodereynosa

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por las inconsistencias antes mencionadas, se concluye que la propuesta del licitante **Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.** no cumple con los principios establecidos en nuestra carta magna en su artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente:

### 26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligación de presentar completas y sin errores sus propuestas y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desechará las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos...

Así mismo la propuesta del licitante en mención, se encuentra en los supuestos establecidos en las siguientes fracciones del numeral 26 que se refiere a las CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, las cuales se transcriben a continuación:

- I. La falta de información o documentos requeridos en esta convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia de su proposición.
- II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en esta convocatoria que afectan la solvencia de su proposición.

Esta Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, determina que aun cuando la propuesta de Constructora Jesas, S.A. de C.V., su costo es menor, no demuestra tener experiencia en el tipo de trabajos que se contratará, por lo tanto, la propuesta del licitante "Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.," resultó solvente, ya que demuestra mayor experiencia y capacidad técnica en los trabajos que se realizarán, por lo que, da la certeza que los trabajos se realizarán a la mayor brevedad de tiempo.

Además, de acuerdo con lo manifestado en el numeral 42 IMPUESTOS Y DERECHOS del Anexo AT-1 de las Bases de la presente licitación, en este caso, no señaló el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del importe total de su propuesta, por lo que se tiene en el entendido que absorberá el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 44 párrafo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a continuación, se relaciona el licitante cuyas proposiciones resultaron solventes, porque cumplieron con todos los requerimientos de las bases de esta licitación:

| Nombre del Licitante |                                                 | Importe con IVA  | Resultado |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1                    | Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V. | \$ 39'960,434.57 | Se acepta |

### 3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el artículo 44 párrafo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se adjudica el contrato de los trabajos al licitante **Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.**, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos las condiciones legales, técnicas, económicas requeridas por la CONVOCANTE, por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas de la licitación pública N° 57057002-084-2022, el monto total de la propuesta es de \$39'960,434.57 (Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 57/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

### 4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

El licitante **Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.**, se compromete y se obliga a entregar las garantías: de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del monto total de su propuesta a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa. Asimismo, deberá presentar en dicha Secretaria, la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el numeral 32.3 del ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

### 5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

Con base en el artículo 54 párrafo uno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se le informa al Licitante **Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.**, que la fecha para la firma del contrato será el día 01 de Julio de 2022, en la Dirección de Licitaciones y Control de Obra, de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa, Previo a la firma del contrato el licitante deberá presentar las Garantías solicitadas en el numeral 4 de la presente acta. Asimismo, se indica que, con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos arriba señalados.

Los ciudadanos Arq. Anaxisandra Torres Escalante, Jefe de Concursos, Ing. Miguel Ángel García Quezada, Jefe de Departamento e Ing. Rubén Capetillo Torres, Director de Licitaciones y Control de Obras, servidores públicos responsables de la evaluación de las proposiciones recibidas.

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258







GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

### 6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

El Licitante deberá iniciar los trabajos el día 04 de Julio de 2022, la fecha de terminación de los mismos es el día 20 de Diciembre de 2022, los cuales tendrán una duración de 170 Días Naturales.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra por escrito, el Licitante Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., deberá establecer contacto con la Dirección de Supervisión y Control de Obras para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos.

Con la notificación del fallo, el licitante ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo de iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

### 7 Nota Aclaratoria.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, deberán solicitar una copia respectiva de fallo a la Dirección de Licitaciones y Control de Obra para fines de notificación.

### 8 Firmas.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce y se dan por notificados del fallo, los servidores públicos y los licitantes participantes que intervinieron y estuvieron presente en el mismo.

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

f/ayuntamientoreynosa

@reynosagobierno

@ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gob.mx





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



## ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

| N° | Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación                                    | Firma |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Arq. Eduardo López Arias<br>Secretario de Obras Públicas,<br>Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |       |
| 2  | Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento<br>Subsecretario de Obras Públicas y<br>Construcción          |       |
| 3  | Ing. Rubén Capetillo Torres<br>Director de Licitaciones y Control de Obra                       |       |

**OBRAS PÚBLICAS**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE  
**OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE**



### ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por los Licitantes Participantes:

| N° | Nombre de la Empresa                            | Firma del Representante           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Constructora Jesas, S.A. de C.V.                | No se presento                    |
| 2  | Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V. | C. Victor Santiago Vega Hernandez |
| 3  | Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V. | CP. Aldo Adán Saldivar Salazar    |

Testigos de Asistencia

| N° | Nombre del Servidor Público, su cargo o representación                                    | Firma |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Arq. Mayra Alejandra Cárdenas Martínez<br>Auditor de Obra<br>Por la Contraloría Municipal |       |

OBRAS PÚBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258



**VOLAMOS  
MÁS ALTO**

[f/ayuntamloreynosa](#)

[@reynosagobierno](#)

[ayuntamloedereynosa](#)

[www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)